

附件 5:

2022 年家用及类似场所用过电流保护断路器产品质量监督抽查不合格企业名单

序号	受检单位	标称生产企业名称	产品详细名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目
1	哈尔滨市禧龙五金 建材批发市场长江 电气成套设备	泰力基业股份有限 公司	家用及类似场 所用过电流保 护断路器	TLYB1-63H	C22716	不合格	耐异常发热和耐燃、运行短 路能力(Ics) 试验